

Referenz Armaturen Trinkwasser

Kundenangaben

Objekt	Pumpwerk Birshalden, Laufen BL
Ausführung	2016
Bauherr	WV Laufen
Ingenieur	Hollinger AG, Liestal
Installateur	Markus Rieder AG, Wahlen

Betriebsdaten

Regelventil DN125/PN16, P1: 7.5 bar, P2: Verwurf
 Q_{\min} : 35l/s, Q_{\max} 41 l/s

Bemerkungen

Einbau diverser Armaturen wie Multimed-Schieber DN150 und DN200, Absperrklappe Roco-Wave DN250, Düsenrückschlagventile DN125 und ein Erhard-Regelventil DN125 Betriebsdruck ausgelegt PN10/16

Projektfotos

