

Referenz Kraftwerk Armaturen

Kundenangaben

Objekt	Grundwasserpumpwerk Aarefeld
Ausführung	2020
Bauherr	Wasserversorgung Unteres Niederamt WVuN Schönenwerd SO
ingenieur	BSB + Partner, Ingenieure und Planer Oensingen SO
Verleger	Fischer Rohrleitungsbau AG Rothrist AG

Betriebsdaten

Diverse Klappen, Düsenrückschlagventile, Schieber

DN 150 - DN 300

Fördermenge: 2 x 3500 l/min

Projektfotos

